



תעודת בדיקה מספר 9434304863

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	צובה ויז'ן מערכות תאורה חסכוניות אגש"ח בע"מ
מענו :	צובה צובה
תאריך ההזמנה :	14/08/20

תאור המוצר

מנורה - תאורת רחובות/כבישים	
הדגם הנבדק :	INBAR 2 מ.רחוב לדים 105W
יצרן :	צובה ויז'ן מערכות תאורה חסכוניות אגש"ח בע"מ
ארץ יצרן :	ישראל

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית במסגרת תו תקן

התאמה לסעיפים: 3.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 3.5-סימון (פרק 3), 3.6-מבנה (פרק 4), 3.8-אמצעי הארקה (פרק 7), 3.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 3.11-הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8), 3.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 עשרוני 3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות, מדצמבר 2009
הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם תו תקן מוקדמות, היתר מספר 73799

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)
אב טיפוס תעודה 9434304845.

תעודת בדיקה מספר 9434304863

5 2

: המוצר הנבדק הינו מנורת רחוב.

יצרן - צובה ויז'ן , ארץ יצור - ישראל

מיועדת לתאורה בעזרת 2 דיודות פולטות אור (LED) בהספק כולל של 105W.

דרגת הגנה מפני הלם חשמלי II.

דרגת הגנה מפני מים IP66.

מעטפת המנורה עשויה אלומיניום, עדשות אופטיות מזכוכית קמורה.

החיבור לזינה נעשה באמצעות מחבר מהדקים מוגן IP68.

המנורה מסופקת עם פתיל חיצוני עם ציפוי גומי בכתך 2X1 מ"ר.


תמונות מצורפות:



תעודת בדיקה מספר 9434304863

5



3



תעודת בדיקה מספר 9434304863

5

4





תעודת בדיקה מספר 9434304863

5 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
3.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
3.5	סימון (פרק 3)		מתאים
3.6	מבנה (פרק 4)		מתאים
3.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא ישים
3.10	תול חיצוני ופנימי (פרק 5)		מתאים
3.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
3.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים